

Протокол измерений уровня магнитного затухания в результате экранирования

Материал

Защитный флис HNV80

Соответствие стандартам

Данное измерение уровня затухания в результате экранирования электромагнитных полей с диапазоном частоты от **30 МГц до 18 ГГц** проводится в соответствии со стандартом **ASTM D4935-10**.

Место измерений

Уже в течение нескольких лет для проведения измерений уровня магнитного затухания в результате экранирования мы не привлекаем внешние лаборатории. На нашем предприятии расположена собственная профессиональная лаборатория по проведению испытаний в области электромагнитной совместимости, оснащенная измерительным оборудованием в соответствии с действующими, общепризнанными стандартами, такими как **ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07** и т.д.

Это имеет для нас ряд преимуществ: Наши изделия проходят многократные испытания. В целях обеспечения качества проводятся измерения каждой партии. Разумеется, для разработки собственных продуктов нам необходима отдельная лаборатория.

Измерительная техника

В качестве измерительного прибора мы используем **векторный анализатор электрических цепей Rohde & Schwarz ZNB20** с динамикой измерения от 140 дБ до 20 ГГц.

В качестве **антенны** для ASTM D4935-10 мы используем **модифицированные ТЕМ-ячейки** (поперечно-электромагнитные ячейки), позволяющие проводить измерения мелких образцов с частотным диапазоном до 30 МГц в **поле дальней зоны**. Образцы измеряются при помощи метода радиальной поляризации (во всех направлениях, не только в вертикальном или горизонтальном), что позволяет максимально приблизиться к реальности. При помощи данных ячеек возможно идеальное измерение всех **электропроводящих и тонких образцов**.

